翰吉科技有限公司 U.P.S. 測試檢查表

□保固中
□維護合約
□其他 _____

廠牌型號：

機號：　　客戶名稱：　　日期：　年　月　日

壹、UPS 輸入、輸出之電壓、電流記錄

一. AC LINE電壓

1. R-S _____V　R-N_____V
2. S-T _____V　S-N_____V
3. T-R _____V　T-N_____V

二. AC LINE電流

1. R相_____A　N相_____A
2. S相_____A
3. T相_____A

三. OUTPUT 電壓

1. R-S _____V　R-N_____V
2. S-T _____V　S-N_____V
3. T-R _____V　T-N_____V

四. OUTPUT電流

1. R相_____A　N相_____A
2. S相_____A
3. T相_____A

五. BATTERY充電電壓 _____

貳、UPS 功能測試及元件檢查

(一) 面版流程指示是否正常	□正常	□異常
(二) UPS自我測試功能是否正常	□正常	□異常
(三) INVERTER頻率是否正常	□正常	□異常
(四) CHARGER限流是否正常	□正常	□異常
(五) 警報器是否正常	□正常	□異常
(六) BYPASS SW是否在UPS	□正常	□異常
(七) 散熱風扇運轉是否良好	□正常	□異常
(八) UPS運轉時噪音是否過大	□正常	□異常
(九) 放置UPS房間環境溫度是否低於40℃	□正常	□異常

(十) 網路連線 ① USHA卡 有□ 無□ ② Win Power 有□ 無□ ③ 其他 _____

電池廠牌_____ 規格數量_____

電池單顆電壓：_____

(十一) UPS目前負載約 _____ %

參、其他測試記錄或特別事項記載

主管：	工程師：	客戶簽名：

翰吉服務電話：(02)2788-6550　　傳真：(02)2788-6554

第一聯：存根聯（白）　第二聯：收款聯（藍）　第三聯：客戶聯（黃）